ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ26.В.00196/24

Серия RU № 0499814

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Томский центр сертификации и менеджмента", место нахождения (адрес юридического лица): 634003, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, д. 44, регистрационный номер RA.RU.11ПБ26, дата регистрации 21.03.2016, телефон: +73822700900 доб. 13010, адрес электронной почты: rybalko_o@niki.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Акционерное общество "Электрокабель" Кольчугинский завод", место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 601785, Россия, Владимирская область, Кольчугинский район, г. Кольчугино, ул. К. Маркса, д. 3, ОГРН: 1023300711774, телефон: +74924595333, адрес электронной почты: ekz@elcable.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Акционерное общество "Электрокабель" Кольчугинский завод", место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 601785, Россия, Владимирская область, Кольчугинский район, г. Кольчугино, ул. К. Маркса, д. 3.

**ПРОДУКЦИЯ** Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно, марок: (см. Приложение, номер бланка 0900476), изготовлены в соответствии с ТУ 16.К73.162-2017 "Провода и кабели для электрических установок, в том числе пониженной пожарной опасности. Технические условия". Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8544

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколов испытаний № 246-2024 от 29.11.2024, № 247-2024 от 29.11.2024, № 248-2024 от 29.11.2024, № 249-2024 от 29.11.2024, № 250-2024 от 29.11.2024 Испытательного центра кабельных, электроустановочных изделий и электроизоляционных материалов Акционерного общества "Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический кабельный институт (НИКИ) г. Томск с опытным производством", RA.RU.22ME94; акта о результатах анализа состояния производства № 470 от 20.06.2024 Органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Томский центр сертификации и менеджмента", RA.RU.11ПБ26, эксперт (эксперт-аудитор) Судиловская Маргарита Евгеньевна. Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Стандарты, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования": ГОСТ 31947-2012 "Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия" разделы 4-6 и 9-11; ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Условия хранения проводов и кабелей должны соответствовать группе ЖЗ по ГОСТ 15150-69. Срок службы проводов и кабелей 20 лет при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Срок службы исчисляется с даты изготовления проводов и кабелей. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания - 04.04.2024.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С ВКЛЮЧИТЕЛЬНО** 17.12.2024 **ПО** 16.12.2029

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Рыбалко Ольга Эдуардовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Яковлева Татьяна Николаевна (Ф.И.О.)

# ПРИЛОЖЕНИЕ

**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС** RU C-RU.ПБ26.В.00196/24

Серия RU № 0900476



**Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

| **Код ТН ВЭД ЕАЭС 8544** |
|---|
| **Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию** |
| Провода для электрических установок с медными или медными луженными жилами числом 1 номинальным сечением 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400 мм²; с числом жил 2 и 3 номинальным сечением 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4 мм², с изоляцией или с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, на номинальное переменное напряжение 450/750 В, марок: ПуВ, ПуВл, ПуВВ, ПуВВл, ПуВ-ХЛ, ПуВл-ХЛ, ПуВВ-ХЛ, ПуВВл-ХЛ, ПуВ-Т, ПуВВ-Т, ПуГВ, ПуГВл, ПуГВВ, ПуГВВл, ПуГВ-ХЛ, ПуГВл-ХЛ, ПуГВВ-ХЛ, ПуГВВл-ХЛ, ПуГВ-Т, ПуГВВ-Т; Кабели для электрических установок с медными или медными луженными жилами числом 2, 3, 4, 5 номинальным сечением 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50 мм², с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, на номинальное переменное напряжение 300/500 В, марок: КуВВ, КуВВл, КуВВ-ХЛ, КуВВл-ХЛ, КуВВ-Т, КуГВВ, КуГВВл, КуГВВ-ХЛ, КуГВВл-ХЛ, КуГВВ-Т.<br>Изготовлены в соответствии с ТУ 16.К73.162-2017 "Провода и кабели для электрических установок, в том числе пониженной пожарной опасности. Технические условия". |

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Рыбалко Ольга Эдуардовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Яковлева Татьяна Николаевна (Ф.И.О.)