

Серия **RU** № **0590983**

ПО 17.09.2010

Смесь

М.П.АТ

Елтиг

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НОВАЯ УЛЬЯНОВСКАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СЕРТИФИКАТОР"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СЕРТИФИКАТОР"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СЕРТИФИКАТОР"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СЕРТИФИКАТОР"

МОСКВА

ОПЦИОН - МОСКВА, 2010 Г., № 1318578

Сметанин Максим Александрович
(Ф.И.О.)

Елистратов Сергей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД67.В.00244/25

Серия **RU** № **0878478**

Производственные площадки:

Полное наименование производственной площадки	Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции
ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ-П»	601220, РОССИЯ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., СОБИНСКИЙ Р-Н, ПОСЕЛОК СТАВРОВО, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 118

Стандарты и иные документы, примененные при подтверждении соответствия продукции:

Наименование и обозначение стандарта (стандартов)	Показатели пожарной опасности
ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний», раздел 4.	— изделия обладают теплостойкостью при испытаниях в соответствии с пунктом 5.1 ГОСТ Р 53313-2009; — изделия обладают стойкостью к зажиганию нагретой проволоки при испытаниях в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ Р 53313-2009; — изделия обладают стойкостью к воздействию открытого пламени при испытаниях в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ Р 53313-2009; — изделия обладают стойкостью к распространению горения при групповой прокладке при испытаниях в соответствии с пунктом 5.4 ГОСТ Р 53313-2009.

Условия хранения: хранение труб должно осуществляться в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -25°C до $+60^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности окружающего воздуха не более 75 %. Гарантийный срок хранения, исчисляемый с даты производства — 1 год.

Срок службы составляет:

- в помещении с постоянной температурой (без перепада и перехода через 0°C) — 25 лет;
- в помещении с нерегулируемой температурой — 12 лет;
- в скрытом монтаже (в бетоне / в стене / в грунте) — 25 лет.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Сметанин Максим Александрович
(Ф.И.О.)Власов Сергей Владимирович
(Ф.И.О.)