



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HE09.B.00284/25

Серия **RU** № **0581322**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «Магна», место нахождения (адрес юридического лица): 109380, Россия, город Москва, улица Чагинская, дом 4, строение 13, помещение 14/4, адрес места осуществления деятельности: 129301, Россия, город Москва, улица Касаткина, дом 3 строение 2, этаж 4, помещение по БТИ № 10 (часть), регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11HE09, дата регистрации аттестата аккредитации: 27.05.2021 года, номер телефона: +74993508792, адрес электронной почты: os-magna@yandex.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Технокабель», место нахождения (адрес юридического лица): 141206, Россия, Московская область, городской округ Пушкинский, город Пушкино, улица Добролюбова, строение 18Б, помещение 6, адрес (адреса) места осуществления деятельности: 390028, Россия, Рязанская область, город Рязань, улица Прижелезнодорожная, дом 4, основной государственный регистрационный номер: 1215000069900, телефон: +78003012636, адрес электронной почты: info@tehnocable.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Технокабель», место нахождения (адрес юридического лица): 141206, Россия, Московская область, городской округ Пушкинский, город Пушкино, улица Добролюбова, строение 18Б, помещение 6, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 390028, Россия, Рязанская область, город Рязань, улица Прижелезнодорожная, дом 4.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые с товарным знаком «ТОКОВ ELECTRIC», с медными токопроводящими жилами, с числом основных токопроводящих жил 1, 2, 3, 4, 5 номинальным сечением от 1,5 мм.кв. до 50 мм.кв., на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частотой 50 Гц марок: ВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS - с изоляцией и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением; ВВГнг(А)-LSLTx, ВВГ-Пнг(А)-LSLTx - с изоляцией и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности и с низкой токсичностью продуктов горения, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-011-47902833-2025 «Кабели силовые с пониженной пожарной опасностью, не распространяющие горения, в том числе с пониженной токсичностью с товарным знаком ТОКОВ ELECTRIC на номинальное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 950 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний № 346 от 22.09.2025 года, № 347 от 22.09.2025 года, выданных Испытательной лабораторией кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью центр испытаний кабельной продукции «Волга-тест», уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.21КБ19; акта анализа состояния производства № 027-08/25 от 25.08.2025 года, выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Магна», уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.11HE09, эксперт Неклюдов Александр Владимирович; Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 31996-2012 разделы 1-6 и 9-11 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»; ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 08.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.10.2025

ПО 23.10.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Двор
(подпись)
Ремес
(подпись)



МЕЛС

Для Дворянkin Леонид Владимирович (Ф.И.О.)

Фетисова Надежда Андреевна (Ф.И.О.)