



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ME77.B.01416/26

Серия **RU** № **0604178**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции ООО "Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции". Место нахождения (адрес юридического лица): 141402, РОССИЯ, Московская обл., Химки Г.О., г. Химки, ул. Энгельса, д. 7/15, этаж 2, помещ. 30. Адрес места осуществления деятельности: 141402, РОССИЯ, Московская область, город Химки, улица Энгельса, д. 7/15, этаж 2, помещ. 30. Аттестат аккредитации: регистрационный номер РОСС RU.0001.11ME77, дата регистрации 11.02.2015г. Телефон: +7(495)7812587. E-mail: oc.elmash@gmail.com.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РЫБИНСКЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 152914, Россия, Ярославская обл., Рыбинский район, г. Рыбинск, ул. Толбухина, 33. ОГРН: 1027601107600, Телефон: +7-4855-202-108; E-mail: rek.ru@prysmian.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РЫБИНСКЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 152914, Россия, Ярославская обл., Рыбинский район, г. Рыбинск, ул. Толбухина, 33.

ПРОДУКЦИЯ Провода силовые плоские, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, в том числе пониженной горючести и пониженной пожарной опасности, на номинальное напряжение до 660 В включительно, двух и трехжильные, сечением жил от 1,0 до 6 кв.мм включительно, марок ПВВП, ПГВВП, ПВВПнг(А), ПГВВПнг(А), ПВВПнг(А)-LS, ПГВВПнг(А)-LS. Серийный выпуск в соответствии с ТУ 3555-011-50951092-2011 «Провода силовые плоские с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика на номинальное напряжение до 660 В. Технические условия».

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколы испытаний №№ 251, 252, 253 от 10.06.2026г. Испытательная лаборатория кабельной продукции ООО ЦИКП «Волга-тест» (рег. № РОСС RU.0001.21КБ19); акт о результатах анализа состояния производства № АА-13/2026 от 25.05.2026г., оформленный Органом по сертификации продукции ООО "Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции" (рег. № РОСС RU.0001.11ME77), эксперт-аудитор Матвеев Денис Александрович; схема сертификации – 1с;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы кабелей, условия хранения продукции, Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента – Приложение бланк Серия RU № 1105339.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.06.2026

ПО 15.06.2031

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Никитин Юрий Николаевич (Ф.И.О.)

Аминев Руслан Юнирович (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ME77.B.01416/26

Серия **RU** № **1105339**

Сведения о международных, региональных (межгосударственных), национальных (государственных) стандартах, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение международного, регионального (межгосударственного), национального (государственного) стандарта	Наименование международного, регионального (межгосударственного), национального (государственного) стандарта	Подтверждение требованиям международного, регионального (межгосударственного), национального (государственного) стандарта
ГОСТ 26445-85	Провода силовые изолированные. Общие технические условия	разделы 1, 5, 6, пункты 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.10, 2.4.11, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1 (таблица 1 пункты 7, 8, 9), 2.6.2, 2.7.7
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.	пункт 5.2. – Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке ПРГО1 для проводов марок ПВВП, ПГВВП; пункт 5.3 - Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке - ПРГП16 категория А для проводов марок ПВВПнг(А), ПГВВПнг(А), ПВВПнг(А)-LS, ПГВВПнг(А)-LS; пункт 5.4 - Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД2 для проводов марок ПВВПнг(А)-LS, ПГВВПнг(А)-LS; пункт 5.6 - Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия – ПТПМ2 для проводов марок ПВВПнг(А)-LS, ПГВВПнг(А)-LS.

Срок службы проводов - не менее 20 лет с даты изготовления. Условия хранения продукции в части воздействия климатических факторов внешней среды соответствуют группе ОЖ2 по ГОСТ 15150; вид климатического исполнения У, категории размещения 3, 4 по ГОСТ 15150. Хранение и транспортирование кабелей в соответствии с ГОСТ 18690-2012. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов, прошедших испытания – дата изготовления 22.05.2026г.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Никитин Юрий Николаевич

(Ф.И.О.)

Аминев Руслан Юнирович

(Ф.И.О.)