



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

АССОЦИАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.Н.00011/26

ЗАЯВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» (АО «ДКС»)
ОГРН 1026900516390, ИНН 6905062011

Место нахождения: 170025 Россия, Тверская область, город Тверь, улица Бочкина, дом 15.
Телефон: +7 (4822) 777-980, адрес электронной почты: tver@dkc.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ ГЕРМЕТИКОВ»

ОГРН: 1195050003664, ИНН: 5038140535

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
141190, Россия, Московская область, г. о. Фрязино, г. Фрязино, тер. Восточная Заводская
Промышленная, д. 14, стр. 2

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, дом 12, корпус 2, строение 14, этаж 2, помещение 1 комната 4 (14208). Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение Л, комната №7. Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68. Телефон: +74954813340, адрес электронной почты: info.pskpb@gmail.com

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Герметик огнестойкий на акриловой основе, предназначенный для герметизации стыков и швов строительных конструкций, сборных зданий и сооружений, кабельной продукции, артикулов: DS1201, DS1202, плотностью от 1500 до 1900 кг/м³ выпускаемый по ТУ 20.30.22-095-47022248-2021 «Герметик огнестойкий на акриловой основе» от 01.07.2021 г. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30244-94 п.7, метод 2 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» - группа горючести - Г1 (Слабогорючие)

код ОКПД 2: 20.30.22.170
код ТН ВЭД:

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Протоколы испытаний № ППБ-126/04-2026 от 15.04.2026, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ: RA.RU.21ЖЭ01). Акт анализа состояния производства № 01-ДС/11-03/26 от 23.03.2026, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания», регистрационный номер: № РОСС RU.0001.11ПБ68.
Схема сертификации: 1с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Условия хранения: необходимо хранить в вертикально в закрытой упаковке изготовителя в темных помещениях при температурах от -5 °С до 35 °С, необходимо хранить с предохранением от механических повреждений, в помещении, где отсутствуют кислоты и щелочи на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 29.04.2026 по 28.04.2031



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Н.М. Грешкий

А.В. Цидилов

007526