



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- RU.AЯ51.B.00474/26

Серия **RU** № **0581562**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И КАЧЕСТВА". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 360017, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, улица Кирова, дом 13, офис 11-16, помещение 6 (архив), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10АЯ51, дата внесения записи 09.10.2014 год. ИНН: 0721001160. ОГРН: 1020700738332. Телефон: +7662741077. Адрес электронной почты: kbsck@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕХНОКАБЕЛЬ».

Место нахождения (адрес юридического лица): 141206, Россия, Московская область, городской округ Пушкинский, город Пушкино, улица Добролюбова, строение 18Б, помещение 6. Адрес места осуществления деятельности: 390028, Россия, Рязанская область, город Рязань, улица Прижелезнодорожная, дом 4. Основной государственный регистрационный номер: 1215000069900. ИНН: 5038159381. Номер телефона: +78003012636. Адрес электронной почты: info@tehnocable.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕХНОКАБЕЛЬ».

Место нахождения (адрес юридического лица): 141206, Россия, Московская область, городской округ Пушкинский, город Пушкино, улица Добролюбова, строение 18Б, помещение 6. Адрес места осуществления деятельности: 390028, Россия, Рязанская область, город Рязань, улица Прижелезнодорожная, дом 4. Основной государственный регистрационный номер: 1215000069900. ИНН: 5038159381. Номер телефона: +78003012636. Адрес электронной почты: info@tehnocable.com.

ПРОДУКЦИЯ Провода со скрученными медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, и из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, гибкие, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, с числом основных жил 2,3,4 и 5, номинальным сечением жил от 0,75 до 16 кв.мм. марок ПВС, ПВСн, ПВС-У, ПВСн(А)-LS.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-012-47902833-2026 «Провода с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, а также с пониженной пожарной опасности, не распространяющие горения с товарным знаком TOKOV ELECTRIC на номинальное напряжение до 450/750 В».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №123, № 122, от 20.03.2026 выданных Испытательной лаборатории кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Центр испытаний кабельной продукции «Волга-тест», уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.21КБ19.

Акта анализа состояния производства № 39 от 20.02.2026, проведенного экспертом ОС ООО «КБЦСК», (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10 АЯ51), Мамбетовым А.А.

Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТУ 27.32.13-012-47902833-2026 «Провода с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, а также с пониженной пожарной опасностью, не распространяющие горения с товарным знаком TOKOV ELECTRIC на номинальное напряжение до 450/750 В». ГОСТ 7399-97 «Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Маркирование продукции производится единым знаком обращения на рынке государств-членов Таможенного союза на шее барабана или ярлыке, прикрепленном к барабану или бухте. Срок службы проводов, условия транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации, указаны в технических условиях и в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания. Сведения о дате изготовления отобранных образцов: 03.2026. Представленные документы: «Оценка степени риска причинения вреда от применения проводов марок ПВС, ПВСн, ПВС-У, ПВСн(А)-LS» от 12.01.2026.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.04.2026

ПО 01.04.2031

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Карданова Таисия Жилыбиевна

(Ф.И.О.)

Карданова Амина Ахмедовна

(Ф.И.О.)