



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НИЖЕГОРОДСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 607675, Россия, Нижегородская область, Кстовский район, село Безводное, (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЗВОДНИНСКИЙ МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД")

Основной государственный регистрационный номер 1025201991264.

Телефон: +78314557632 Адрес электронной почты: nkz-nn@nkz-nn.ru

в лице Генерального директора Елисеева Александра Владимировича

заявляет, что Кабели силовые гибкие с медными токопроводящими жилами, с числом основных жил от 1 до 6, заземления и (или) нулевых от 1 до 3, вспомогательных от 1 до 12, номинальным сечением основных жил от 0,75 до 150 мм², на номинальное напряжение из ряда: 220/380В; 300/500В, согласно приложению № 1 на 1 листе.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НИЖЕГОРОДСКИЙ
КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 607675, Россия, Нижегородская область, Кстовский район, село Безводное, (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЗВОДНИНСКИЙ МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД")

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 273213-018-55085101-2021 «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ГИБКИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750В. Технические условия»; ГОСТ 24334-2020 «Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8544499108

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016)

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний №№ 062601ПИ-2023, 072601ПИ-2023, 082601ПИ-2023, 092601ПИ-2023 от 26.01.2023 года, выданных Испытательной лабораторией «Состав 37» ООО «ПрофНадзор» (Свидетельство о признании компетентности испытательной лаборатории № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.124)

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Нормы, обеспечивающие соблюдение требований технического регламента приведены в Приложениях №№ 2, 3 ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники". Срок службы- не менее 4 лет. Условия хранения и транспортировки продукции в части воздействия климатических факторов ОЖЗ по ГОСТ 15150-69. Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более двух лет, под навесом - не более пяти лет, в закрытых неотапливаемых помещениях - не более 10 лет. Хранение и транспортирование кабелей в соответствии с ГОСТ 18690-2012.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 19.03.2028 включительно.

Елисеев Александр Владимирович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.55833/23

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.03.2023

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.55833/23

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544499108	Кабели силовые гибкие с медными токопроводящими жилами, с числом основных жил от 1 до 6, заземления и (или) нулевых от 1 до 3, вспомогательных от 1 до 12, номинальным сечением основных жил от 0,75 до 150 мм ² , на номинальное напряжение из ряда: 220/380В; 300/500В:	ТУ 273213-018-55085101-2021 «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ГИБКИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750В. Технические условия»; ГОСТ 24334-2020 «Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования»
	с изоляцией и оболочкой из термопластичного эластомера, в том числе холодостойкие, марки: КГТП; КГТП-ХЛ, класс пожарной опасности О2.8.2.5.4 по ГОСТ 31565-2012, марки: КГТП; КГТП-ХЛ	
	с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, в том числе экранированные, не распространяющие горение при одиночной прокладке марки: КГВВ; КГВ; КГВВЭ; КГВЭ	
	с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, в том числе экранированные, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, марки: КГВВнг(А); КГВВЭнг(А)	
	с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, пониженной пожарной опасности, в том числе экранированные, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с низким дымо и газовыделением, марки: КГВВнг(А)-LS; КГВнг(А)-LS; КГВВЭнг(А)-LS; КГВЭнг(А)-LS	

Генеральный директор


подпись

Елисеев Александр Владимирович

(Ф.И.О. заявителя)