



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КИРОВСКИЙ ЗАВОД
ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»
(АО «КЗОЦМ»)

610016, г. Киров, пр. Октябрьский, д. 18

тел. +7 (8332) 40-65-02

<https://www.kzocm.ru>

e-mail: ocm@kzocm.ru,

ИНН 4347000477 / КПП 434501001

ОКПО 00195375 / ОГРН 1024301313376

ПАСПОРТ

Наконечники медные луженые (ТМЛ),
ТМЛ 70-12-13
климатического исполнения УХЛЗ
соответствуют требованиям нормативных документов
ГОСТ 7386-80

1. Материал: труба медная марки М2 (ГОСТ 617-2006).
2. Сертификат соответствия: не требуется.
3. Назначение: применяются для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 2,5 до 240 кв.мм на напряжение до 35 кВ.
4. Механические и электрические испытания соответствуют требованиям ГОСТ 7386-80.

Гарантии изготовителя: изготовитель гарантирует соответствие наконечников (опресс.) требованиям ГОСТ 7386-80.

Расчетный срок службы: не ограничен.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с момента изготовления при соблюдении условий хранения.

Дата выдачи паспорта: 01.10.2025 г.

Сделано в России.

Технический контроль:  Багаева Ю.В.