

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ № 13

**На рукава металлические в оболочке диаметром условного прохода
75 мм, РЗ-Ц-ПВХ-75**

Дата изготовления 30.09.2024

Партия № - 13

Количество: 4 000 м п, мест 400 шт.

№ п/п	Наименование, характеристика	Требование стандартов	Фактические значения
1	Внешний вид, маркировка, упаковка	Визуальный контроль	Соответствует
2	Наименьший эксплуатационный радиус при изгибе мм	350	Соответствует
3	Толщина оболочки	0,3-0,5 мм	Соответствует
4	Длина рукава и отклонение от номинальной длины	10 м Отклонение +-2%	Соответствует

Гарантийный срок хранения – 1 год с даты изготовления

Продукция соответствует требованиям **ТУ ВУ 193302856.004-2019**

Начальник производственного участка

Сосинский А.В.

Инженер-контролер

Трухоновец Т.Н.



ОТК.

ОТК №2